



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРОТОКОЛ

от «16» августа 2019 г.

№ 439-ПРН-02

заседания Нормативно-технического совета
по признанию проектной документации повторного использования экономически
эффективной проектной документацией повторного использования и рассмотрению
показателей укрупненных нормативов цены строительства при Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(далее – Совет)

г. Москва

Присутствовали:

ДАШКОВА Ольга Александровна	—	Заместитель директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России
БОБРЫШЕВ Егор Борисович	—	Начальник отдела архитектуры и типового проектирования Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России
ЗОСИМОВА Олеся Сергеевна	—	Консультант отдела архитектуры и типового проектирования Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России
ВЕЛИКАНОВА Марина Дмитриевна	—	Директор департамента нормативно-правового регулирования и методологического обеспечения аппарата НОПРИЗ
ПРОКОФЬЕВА Екатерина Юрьевна	—	Заместитель директора департамента - руководитель управления технического регулирования аппарата НОПРИЗ

ГОЛУНОВА Елена Михайловна	—	Руководитель управления технического регулирования аппарата НОПРИЗ
КАШТАНОВА Ольга Ивановна	—	Главный специалист отдела технического регулирования Ассоциации «Национальное объединение строителей» Ассоциации «Национальное объединение строителей»
КОНДРАШОВ Сергей Александрович	—	Заместитель директора НИИП НИУ МГСУ
ЛЯМИНА Виктория Николаевна	—	Заместитель начальника управления разработки сметных нормативов ФАУ «Главгосэкспертиза России»
СЕМЕНОВ Павел Алексеевич	—	Заместитель начальника отдела мониторинга мероприятий строительства по созданию новых мест в общеобразовательных организациях ФГБУ «Дирекция «Школа2025»
МАСАЛОВА Софья Александровна	—	Ведущий специалист-эксперт Минтранс России
МУКШИМЕНКО Сергей Александрович	—	Заместитель начальника Управления сводного планирования и контроля за ходом строительства объектов ФГУП «Дирекция Программы» Минспорта России
МАШАНСКИЙ Григорий Александрович	—	Заместитель начальника отдела по проектированию образовательных учреждений Департамент строительства города Москвы
САМОХОДКИНА Наталья Евгеньевна	—	Руководитель Аппарата Государственного автономного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский аналитический центр» (ГАУ «НИАЦ»)

О рассмотрении представленной информации о проектной документации в отношении 79 объектов капитального строительства

На заседании Совета рассмотрели, обсудили информацию о проектной документации в отношении 79 объектов капитального строительства с целью признания или непризнания ее экономически эффективной проектной документацией повторного использования и решили:

1. Принять к сведению информацию о том, что проектная документация в отношении 46 объектов капитального строительства рекомендована членами Совета к признанию экономически эффективной проектной документацией повторного использования:

1.1. Дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, 13 (Ленинградская область);

1.2. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Маяковского, 39 (Чувашская Республика);

1.3. Строительство Дома Культуры на 100 мест в х. Морозов, Волгодонского района Ростовской области (ПИР) (Ростовская область);

1.4. Строительство МБОУ СОШ на 600 учащихся на территории микрорайона № 5А жрн «Олимпийский» муниципального образования «Город Шахты» Ростовской области» (Ростовская область);

1.5. Строительство школы на 1000 мест по адресу: Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, 150 м к северу от земельного участка по ул. 40 лет Победы, № 33 (Ростовская область);

1.6. Строительство здания начальной школы на 100 мест расположенной по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Дачная. 202-а (Ростовская область);

1.7. Строительство детского сада на 150 мест в с. Сосново-Озерское Еравнинского района (Республика Бурятия);

1.8. Строительство детского сада по ул. Серпуховской, д.5 в г. Тамбове (Тамбовская область);

1.9. Детское дошкольное учреждение (ДДУ) № 9 (номер по генплану) по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский района, ул. Глеба Успенского (Нижегородская область);

1.10. Строительство крытого катка с искусственным льдом по улице Просторная в городе Талица Свердловской области (Свердловская область);

1.11. Строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Стрельна (Калужская область);

1.12. Общеобразовательная школа на 1875 мест по адресу: г. Краснодар, Прикубанский район внутригородской округ, ул. Конгрессная (Краснодарский край);

1.13. Детский сад на 90 мест в с. Тамар-Уткуль, Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области (Оренбургская область);

1.14. Корпус №2 детского сада по ул. Депутатская, 5, г. Пенза (Пензенская область);

1.15. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 (Пермский край);

1.16. Средняя общеобразовательная школа на 220 учащихся в с. Филипповка, ул. Лукина, 1а, Кунгурского района, Пермского края (Пермский край);

1.17. Строительство здания детского сада в п. Горный Двуреченского сельского поселения (Пермский край);

1.18. Строительство здания детского сада в с. Лобаново (Пермский край);

1.19. Здание дошкольной образовательной организации на 60 мест в городе Бузулуке Оренбургской области (Оренбургская область);

1.20. Общеобразовательная школа на 1200 мест по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1 (Самарская область);

1.21. Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира «Детский сад № 66» (Владимирская область);

1.22. Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский, микрорайон № 8 (Ханты-Мансийский автономный округ);

1.23. Общежитие для иногородних студентов в городе Перми (Пермский край);

1.24. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 14 квартал. 4 микрорайон. «Волгарь». Детский сад (Самарская область);

1.25. Детский сад-ясли на 100 мест в пгт. Опарино Кировской области на земельном участке с кадастровым номером 43:23:330128:133 (Кировская область);

1.26. Детский сад-ясли на 110 мест в г. Слободском, Слободского района, Кировской области (Кировская область);

1.27. Детский сад-ясли на 45 мест в с. Бобино Слободского района Кировской области (Кировская область);

1.28. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест в микрорайоне № 23 г. Кирово-Чепецка (Кировская область);

1.29. многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенным подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, улица Олеко Дундича, участок 150, (территория, ограниченная ул. Олеко Дундича, Куп-чинской ул., Малой Балканской ул.; ФЗУ № 12); г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Олеко Дундича, участок 149 (территория, ограниченная ул. Олеко Дундича, Купчинской ул., М. Балканской ул., ФЗУ № 12 (г. Санкт-Петербург);

1.30. Строительство сельской врачебной амбулатории с койками дневного пребывания в с. Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай (Республика Алтай);

1.31. Школа в микрорайоне Коммунар, г. Владимир (Владимирская область);

1.32. Строительство здания дошкольной образовательной организации на 60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 –х лет, расположенного по адресу: Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка, ул. Ленинская, 42 «а» (Оренбургская область);

1.33. Детское дошкольное учреждение на 220 мест в VI микрорайоне жилого массива «Иннокентьевский» г. Красноярска (Красноярский край);

1.34. Школа на 600 мест по ул. Школьная в р.п. Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области (Нижегородская область);

1.35. Строительство пристроя начального корпуса на 250 ученических мест, со столовой на 250 обеденных мест в МБОУ «СОШ № 1 с. Шаран» МР Шаранский район Республики Башкортостан (Республика Башкортостан);

1.36. Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ (Республика Башкортостан);

1.37. Ясельный корпус на 30 мест в МКДОУ «Детский сад № 24 «Теремок» п. Прогресс (Ставропольский край);

1.38. Строительство дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад» на 140 мест в с. Ивановское по ул. Чапаева, № 1А/4 Кочубеевского района (Ставропольский край);

1.39. Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в Октябрьском районе г. Ставрополя, ул. Пригородная, 227а (Ставропольский край);

1.40. Детский сад на 70 мест в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района (Республика Мордовия);

1.41. Общеобразовательная школа на 250 мест в с.п.ст. Солдатская Прохладненского района, КБР (Кабардино-Балкарская Республика);

1.42. Средняя школа на 500 мест по ул. Кабардинской в г. Чегем, (Кабардино-Балкарская Республика);

1.43. Строительство блоков ясельных групп дошкольного отделения на 140 мест в микрорайоне «Вольный Аул» район «Нарт» г.о. Нальчик, (Кабардино-Балкарская Республика);

1.44. Школа на 440 учащихся по ул. Ленина в с.п. Ново-Ивановское Майского района, (Кабардино-Балкарская Республика);

1.45. Строительство корпуса на четыре групповые ячейки МБДОУ «Детский сад № 38 «Малыш» в г. Губкин (Белгородская область);

1.46. Многоквартирный жилой дом со встроено пристроенными помещениями: детский сад и подземная автостоянка по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой. Корректировка» (Детский сад на 88 мест в многоквартирном жилом доме со встроено - пристроенными помещениями по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой) (Оренбургская область).

2. Принять к сведению информацию о том, что проектная документация в отношении следующих 33 объектов капитального строительства не рекомендована членами Совета к признанию экономически эффективной проектной документацией повторного использования:

2.1. Пристройка к МБОУ СШ № 4 имени Героя Советского Союза А.Б. Михайлова г. Вязьмы по адресу: Ул. Ленина, 47 (1. Проектная документация не соответствует требованиям национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в частности пункту 4.11 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 2. Необходимо предоставить сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы. 3. Необходимо предоставить положительное заключение по проектной документации) (Смоленская область);

2.2. Проект сельского клуба в с. Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республика Тыва (Необходимо предоставить проектную документацию, сформированную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, в том числе сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы, а также необходимо предоставить заключение о достоверности сметной стоимости строительства) (Республика Тыва);

2.3. Детский сад на 260 мест в с. Шира, Ширинского района, Республики Хакасия, микрорайон «Иткульский», ул. Крымская, 66 (Необходимо предоставить проектную документацию, соответствующей действующим нормативно-правовым актам, в отношении которой выдано положительное заключение государственной экспертизы) (Республика Хакасия);

2.4. Школа на 250 учащихся в с. Целинное Ширинского района Республики Хакасия (Проектная документация, подготовлена с применением экономически эффективной проектной документацией повторного использования) (Республика Хакасия);

2.5. Строительство городского Дворца культуры «Шахтер» в г. Донецке (1. Удельный показатель расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию указанный в Сведениях превышает расчетную УХ приведенную в разделе по энергоэффективности из проектной документации. 2. Необходимо разделить стоимость: Дворец культуры, ротонда, арка 2 шт., блочно-модульная котельная.) (Ростовская область);

2.6. Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест Багаевского района, Багаевское с/п» (1. В Сведениях отсутствует информация по Удельному показателю расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Необходимо в Сведениях указать значение удельного показателя расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию в единице измерения, приведенной в соответствии с

приложением 2 Приказа Минстроя России от 17.11.2017 № 1550/пр. 2. Проектная документация не соответствует требованиям национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в частности пункту 4.11 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения») (Ростовская область);

2.7. Строительство общеобразовательной организации на 600 мест в с. Троицкое, Неклиновского района» (Проектная документация аналогична проектной документации «Строительство МБОУ СОШ на 600 учащихся на территории микрорайона № 5А жрн «Олимпийский» муниципального образования «Город Шахты» Ростовской области», признанной экономически эффективной проектной документацией повторного использования (п 1.4 настоящего протокола) (Ростовская область);

2.8. Строительство общеобразовательной организации на 600 мест Николаевская СОШ, Неклиновский район (Проектная документация аналогична проектной документации «Строительство МБОУ СОШ на 600 учащихся на территории микрорайона № 5А жрн «Олимпийский» муниципального образования «Город Шахты» Ростовской области», признанной экономически эффективной проектной документацией повторного использования (п 1.4 настоящего протокола) (Ростовская область);

2.9. Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» г. Волгодонска (Проектная документация аналогична проектной документации «Строительство МБОУ СОШ на 600 учащихся на территории микрорайона № 5А жрн «Олимпийский» муниципального образования «Город Шахты» Ростовской области», признанной экономически эффективной проектной документацией повторного использования (п 1.4 настоящего протокола) (Ростовская область);

2.10. Строительство школы на 1200 ученических мест в мкр. Ямальский-1 г. Тюмень (Рекомендовано актуализировать объемно-планировочные решения устройства актового зала, в части увеличения площади) (Тюменская область);

2.11. Строительство здания средней школы на 400 мест с индивидуальной блочной котельной по адресу: Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Виля, переулок Школьный, 4 (1. Проектная документация не соответствует требованиям национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в частности пункту 4.11 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 2. В Сведениях отсутствует информация по Удельному показателю расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Необходимо в Сведениях указать

значение удельного показателя расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию в единице измерения, приведенной в соответствии с приложением 2 Приказа Минстроя России от 17.11.2017 № 1550/пр) (Нижегородская область);

2.12. Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира «Детский сад № 87» ул. Крайнова, д. 14-а (Проектная документация аналогична проектной документации «Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира «Детский сад № 66», признанной экономически эффективной проектной документацией повторного использования (п 1.21 настоящего протокола) (Владимирская область);

2.13. Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира «Детский сад № 62» ул. Пионерская, д. 22-а (Проектная документация аналогична проектной документации «Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира «Детский сад № 66», признанной экономически эффективной проектной документацией повторного использования (п 1.21 настоящего протокола) (Владимирская область);

2.14. Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира «Детский сад № 4 компенсирующего вида» ул. Сурикова, д. 25/23 (Проектная документация аналогична проектной документации «Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира «Детский сад № 66», признанной экономически эффективной проектной документацией повторного использования (п 1.21 настоящего протокола) (Владимирская область);

2.15. Физкультурно - оздоровительный комплекс по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова (Необходимо предоставить проектную документацию, сформированную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, в том числе сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы) (Приморский край);

2.16. Общеобразовательная организация на 1100 мест в пос. Зональная Станция Томского района Томской области (1. Проектная документация не соответствует требованиям национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в частности пункту 4.11 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и

сооружения». 2. В договоре № 32-17 на создание проектной продукции от 8 августа 2017 г. имеются ограничения по распоряжению проектной документацией) (Томская область);

2.17. "1-ый этап реконструкции здания перинатального центра (строительство пристройки с переходом) по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 1, (Представить документы по основному зданию) (Республика Алтай);

2.18. Строительство межшкольного стадиона по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская 5 (В сведениях неправильно указана мощность стадиона (определена в кв. метрах) (Астраханская область);

2.19. Региональный центр по регби. Спорткомплекс «Авангард» (2 этап) (Стоимость в Сведениях не совпадает с Достоверностью (СМР, оборудования и прочих затрат) (Красноярский край);

2.20. Строительство межшкольного стадиона ФОКОТ на территории с. Яндыки Лиманского района Астраханской области (Документация направлена в нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 389 «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования», а именно направлена по МЭДО) (Астраханская область);

2.21. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Оля Лиманского района Астраханской области (Документация направлена в нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 389 «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования», а именно направлена по МЭДО) (Астраханская область);

2.22. Строительство футбольного поля с беговой дорожкой и секторами в с. Ансалта Ботлихского района, Республика Дагестан (В положительном заключении о достоверности сметной стоимости строительства отсутствует подтверждение не превышения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства над предполагаемой (предельной) стоимостью строительства, определенной с применением утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сметных нормативов) (Республика Дагестан);

2.23. Строительство детского сада на 49 мест в п. Чистополянский, Иркутской области, Нижнеилимский район (Устаревшие проектные решения) (Иркутская область);

2.24. Строительство детского сада на 270 мест по адресу: Псковский район, дер. Борисовичи, на участке с кадастровым номером 60:18:0060201:2236 (1. Необходимо предоставить проектную документацию, сформированную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008

г. № 87, в том числе сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы, а также необходимо предоставить заключение о достоверности сметной стоимости строительства. 2. Не представлен документ, подтверждающий передачу исключительных прав государственному заказчику) (Псковская область);

2.25. Строительство детского сада по ул. Лермонтова, 189 в г. Лысьва Пермского края (Не представлен документ, подтверждающий передачу исключительных прав государственному заказчику) (Пермский край);

2.26. Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани «СОШ № 37» по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 81 корп.1 (Не представлено положительное заключение о достоверности сметной стоимости строительства) (Астраханская область);

2.27. Здание школы МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14, по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 131 (1. Не представлен документ, подтверждающий передачу исключительных прав государственному заказчику. 2. Не представлены Сведения об экономически эффективной проектной документации повторного использования) (Иркутская область);

2.28. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: ул. Мытищинская, 47 Трусовского района г. Астрахани (Не представлены Сведения об экономически эффективной проектной документации повторного использования) (Астраханская область);

2.29. Общеобразовательная школа на 1375 мест (Санкт-Петербург, Мебельная улица, участок 10, (северо-западнее пересечения с Туристической улицей) (Неисправный электронный носитель) (г. Санкт-Петербург);

2.30. Детский сад на 220 мест г. Малоярославец, ул. Турецкая (Необходимо предоставить проектную документацию, сформированную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, в том числе сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы) (Калужская область);

2.31. Детский сад на 140 мест в микрорайоне Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани (В положительном заключении о достоверности сметной стоимости строительства имеется подтверждение о превышения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства над предполагаемой (предельной) стоимостью строительства, определенной с применением утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сметных нормативов) (Астраханская область);

2.32. Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани «СОШ № 36», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский район, ул. 1-я Перевозная, 94 (Не представлены Сведения об экономически эффективной проектной

документации повторного использования) (Астраханская область) (Астраханская область);

2.33. Проектирование и строительство детского сада в пос. Водники (Не представлен документ, подтверждающий передачу исключительных прав государственному заказчику) (Краснодарский край).

3. Заявителям проектной документации, указанным в части 3.1 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо в обязательном порядке предоставлять следующую информацию о проектной документации:

3.1 Подтверждение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию указанной в проектной документации на соответствие удельной характеристики, установленной в приложении 2 Приказа Минстроя России от 17.11.2017 № 1550/пр, с учетом снижения показателя Удельной характеристики на 20% с 01.07.2018 (в соответствии с п. 7 Приказа Минстроя России от 17.11.2017 № 1550/пр). При этом удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию должна быть указана в Вт/м³ оС.

3.2 Проектная документация, сформированная в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.

3.3 Сведения о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации, либо обоснование неприменения экономически эффективной проектной документации повторного использования.

4. Принять к сведению информацию о том, что очередное заседание Совета состоится 16 сентября 2019 г. Документация, поступившая в Минстрой России после 9 сентября 2019 г., не будет принята к рассмотрению на данном заседании Совета.

5. Рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать централизованное направление проектной документации в Минстрой России с целью признания ее экономически эффективной проектной документацией повторного использования.

Заместитель директора Департамента
градостроительной деятельности и архитектуры,
заместитель Председателя Совета



О.А. Дашкова